

# 厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称：**世邦泰和物业管理有限公司(泳池)** 地址：**海沧区滨湖路中骏·海岸1号**

游泳场所面积：**250 m<sup>2</sup>**

检查日期：**2023.7.21**

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少6米的范围内，水深应不小于1.35米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识，或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积500 m <sup>2</sup> 以下至少2个，500 m <sup>2</sup> 以上至少4个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理，不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑，在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	/
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积250 m <sup>2</sup> 以下的，应至少设置2个救生观察台，水面面积在250 m <sup>2</sup> 及以上的，应按面积每增加250 m <sup>2</sup> 及以内增设1个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✗
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✗
在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓	
在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓	
检查意见	1. 救生员配备不全，需增加配备一个救生员； 2. 公示牌直接制作； 3. 救生器材有坏，需直接购买配备。	

检查人员：**杨群帆 郑志君**

被检查场所负责人：**徐斌**

联系电话：**13255902886**

# 厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称：海沧区绿苑海景泳馆 地址：海沧区滨湖东二里25号

游泳场所面积：1200 m<sup>2</sup>

检查日期：2023.7.21

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少6米的范围内，水深应不小于1.35米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识，或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积500 m <sup>2</sup> 以下至少2个，500 m <sup>2</sup> 以上至少4个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理，不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑，在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积250 m <sup>2</sup> 以下的，应至少设置2个救生观察台，水面面积在250 m <sup>2</sup> 及以上的，应按面积每增加250 m <sup>2</sup> 及以内增设1个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✓
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员（游泳）、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓	
在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓	
检查意见	经检查该场所符合经营管理要求。	

检查人员：杨海帆 郑志昂

被检查场所负责人：郑

联系电话：13806069408

2023年7月21日