

抽查计划名称	2024年厦门市体育局开展经营高危险性体育项目双随机抽查工作		抽取时间	2024-01-25 08:49:12	
检查任务起止日期	2024-01-25至2024-01-25	执法小组个数	1	抽取人员	陈晨
抽查计划说明	定于2024年1月25日对我市经营高危险性体育项目进行双随机抽查，执法小组1个，执法人员2名。				
★监管对象抽取规则					
抽查事项范围	所属分类范围	抽查比例	备抽数量	抽查数量	
经营高危险性体育项目 监督（泳池）、经营高 监督（泳池）、经营高	海沧区、攀岩、潜水、滑 雪分类	100	2	2	
★执法小组抽取规则					
抽取部门范围	可执行抽查事项要求	每组抽取数量	备抽数量		
人事处,办公室,机关党 委,产业处,政策法规处,	经营高危险性体育项目监 督（泳池）、经营高危险	2	12		
★抽出的监管对象名单					
组别	监管对象名称	被抽中的抽查事项	地址	联系方式	证照号码
1	厦门人鱼户外运动有限公 司	经营高危险性体育项目监督 （攀岩、潜水）	厦门市海沧区兴港路2012 号海沧体育中心游泳跳水	18805978999	
1	厦门市城建天视文化体育 产业有限公司	经营高危险性体育项目监督 （泳池）	福建省厦门市海沧区兴港 路2010号	15059038272	
★抽出的执法检查人员名单					
组别	所属部门	姓名	手机	执法证号	涉及抽查事项
1	厦门市体育局/人事处	杨海帆	13606051978	200055	经营高危险性体育项目监督（攀岩、 潜水）、本行政区域内的公共体育设施
1	厦门市体育局/产业处	黄隆湖	13806008611	190639	经营高危险性体育项目监督（泳池）、 经营高危险性体育项目监督（攀岩、
★抽出的执法检查人员名单					
组别	主办	监管对象名称	社会信用代码	检查日期	检查结果类型
1	杨海帆	厦门人鱼户外运动有限公司			
1	黄隆湖	厦门市城建天视文化体育产 业有限公司			

# 厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门市城建天禧文化体育产业有限公司 地址: 海沧区兴港路2010号  
 游泳场所面积: 1250m<sup>2</sup> 检查日期: 2024.1.25

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少 6 米的范围内, 水深应不小于 1.35 米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积 500 m <sup>2</sup> 以下至少 2 个, 500 m <sup>2</sup> 以上至少 4 个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于 0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于 200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积 250 m <sup>2</sup> 以下的, 应至少设置 2 个救生观察台, 水面面积在 250 m <sup>2</sup> 及以上的, 应按面积每增加 250 m <sup>2</sup> 及以内增设 1 个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于 1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✓
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓
在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓	
检查意见	1. 现场在岗救生员数量不够, 按场所面积需增加配备 1 名救生员.	

检查人员: 杨海帆

被检查场所负责人: 张敏

联系电话: 15059038272

# 潜水场所检查登记表

现场检查单位	检查人员姓名: 杨海舰
厦门市体育局	检查人员姓名: 李道真
潜水场所名称: 厦门人鱼户外运动有限公司	
场所性质: 经营性 <input checked="" type="checkbox"/> 公益性 <input type="checkbox"/>	
检查内容	检查情况
是否获得高危项目经营许可证	申办证实地核查
是否配备符合标准的设施、设备	✓
是否按规定数量配备具有国家职业资格的社会体育指导员(攀岩), 并在醒目位置悬挂社会体育指导员(攀岩)姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
是否配备急救药箱、急救设施, 并摆放在便于取用的明显位置	✓
是否建立健全相关安全制度和应急预案	✓
是否做好相关安全信息的公示	✓
其他检查事项	✓
检查结果	经现场核查符合办证要求。
处理情况	
检查人员签字: 杨海舰 李道真	检查日期: 2024.1.25
场所负责人签字: 李道真	检查日期: 2024.01.25.

15980881112