

抽查计划名称	2025年厦门市体育局开展经营高危险性体育项目双随机抽查工作			抽取时间	2025-04-28 15:50:55			
检查任务截止日期	2025-04-29 至 2025-04-29			执法人员个数	1			
抽查计划说明				执法人员	陈晨			
★ 监管对象抽取规则								
抽查事项范围								
经营高危险性体育项目监督(泳池),经营高 人事处,办公室,机关党委 委,产业处,政策法规处, 人处,政策法规处,	所属分类范围	抽查比例	备抽数量	抽查数量				
抽法小类抽取规则				20	2			
★ 抽取部门范围								
福建省厦门双十中学	可执行抽查事项要求	每组织抽查数量	备抽数量					
厦门汇广源朗豪酒店有限公司	经营高危险性体育项目监督(泳池),经营高危 险性体育项目监督(泳池)	2	11					
★ 抽出的监管对象名单								
组别	监管对象名称	被抽中的抽查事项	地址	联系方式	执照号码			
1	福建省厦门双十中学	经营高危险性体育项目监督(泳池)	厦门市湖里区枋湖路789号	13559495594				
1	厦门汇广源朗豪酒店有限公司	经营高危险性体育项目监督(泳池)	厦门市湖里区仙岳路4668号、4676号5层	15980838730				
★ 抽出的执法人员名单								
组别	所属部门	姓名	手机	执法证号	涉及抽查事项			
1	厦门市体育局产业处	张放宏	13395995906	081727	经营高危险性体育项目监督(攀岩、潜水),本行政区域内的公共体育设施			
1	厦门市体育局群体处	赵翔	13159235991	200048	经营高危险性体育项目监督(攀岩、潜水),本行政区域内的公共体育设施			
★ 抽出的执法人员名单								
组别	主办	监管对象名称	社会信用代码	检查日期	检查结果类型			
1	赵翔	福建省厦门双十中学						
1	张放宏	厦门汇广源朗豪酒店有限公司						

# 厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门双十中学(泳池) 地址: 湖里区枋湖路789号

游泳场所面积: 1000 m<sup>2</sup>

检查日期: 2025.4.28

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少6米的范围内, 水深应不小于1.35米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积500 m <sup>2</sup> 以下至少2个, 500 m <sup>2</sup> 以上至少4个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积250 m <sup>2</sup> 以下的, 应至少设置2个救生观察台, 水面面积在250 m <sup>2</sup> 及以上的, 应按面积每增加250 m <sup>2</sup> 及以内增设1个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✓
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓
检查意见	经现场检查符合经营要求。	

检查人员: 李军 张敬容

被检查场所负责人: 陈红伟 联系电话: 13559495594

2025.4.28.

# 厦门市游泳场所现场检查登记表

游泳场所名称: 厦门汇广源朗豪酒店有限公司(泳池)  
 湖里区仙岳路4668号  
 游泳场所面积: 200 m<sup>2</sup> 检查日期: 2025. 4. 29

场所	主要内容说明	是否合格
人工游泳场所	游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色	✓
	无视线盲区	✓
	带出发台的游泳池, 从出发端开始延伸至少6米的范围内, 水深应不小于1.35米	✓
	池面有明显的水深度、深浅水区警示标识, 或标志明显的深、浅水隔离带	✓
	水面面积500 m <sup>2</sup> 以下至少2个, 500 m <sup>2</sup> 以上至少4个出入水池扶梯	✓
	扶梯应经过光滑倒角处理, 不应有粗糙或锐角部位	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑, 在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩	✓
	游泳池区域的水面水平照度不低于200lx	✓
	开放夜场有足够的应急照明灯	✓
	儿童游泳池不应配备戏水设备	✓
	有广播设施	✓
	游泳池水面面积250 m <sup>2</sup> 以下的, 应至少设置2个救生观察台, 水面面积在250 m <sup>2</sup> 及以上的, 应按面积每增加250 m <sup>2</sup> 及以内增设1个救生观察台	✓
	救生观察台高度不小于1.5m	✓
	有救生圈、救生杆和护颈套等救生器材	✓
	有急救药品、氧气袋等急救用品	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示	✓
	在醒目位置悬挂溺水抢救操作规程及溺水事故处理制度等	✓
检查意见	经现场检查符合经营营运要求。	

检查人员: 杨洋 张敬容

被检查场所负责人: 陈永妍 联系电话: 15980838730

2025. 4. 28